



отбел. раб.
исполнен частично
деж. пож. сит. АПС

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, Красная площадь, д. 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НЕКОУЗСКОМУ И
БРЕЙТОВСКОМУ РАЙОНАМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**
152730, Ярославская область, Некоузский район, село Новый Некоуз, ул. Мелинаторов, д. № 1, E-mail: ond-nekouz@mail.ru

Предписание № 9/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное учреждение Волжская средняя
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина))
общеобразовательная школа в лице директора Ивановой Ирины Анатольевны
владельца собственности, имущества и т.д.

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Некоузского и Брейтовского районов Ярославской области по пожарному надзору Баранова Александра Викторовича № 9 от 04 марта 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 марта 2019 года по 05 апреля 2019 года проведена плановая выездная проверка:

Главным государственным инспектором Некоузского и Брейтовского районов Ярославской
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору,
области по пожарному надзору Барановым Александром Викторовичем, государственным
проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес.
инспектором Некоузского и Брейтовского районов Ярославской области по пожарному
надзору Сокольниковым Алексеем Петровичем в отношении: юридического лица –
Муниципальное общеобразовательное учреждение Волжская средняя общеобразовательная
школа (ИНН 7620003879, ОГРН 1027601492962), юридический адрес: 152750, Ярославская
область, Некоузский район, п. Волга, ул. Линейная, дом № 3, на объекте защиты
юридического лица - зданиях, сооружениях, территории, помещений и оборудования,
расположенных по фактическому адресу: 152750, Ярославская область, Некоузский район, п.
Волга, ул. Линейная, дом № 3.

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ Волжская средняя
общеобразовательная школа Иванова Ирина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	Выполнить кабельные линии систем автоматической пожарной сигнализации и	Федеральный закон 22.07.2008	01.11.2019 г.	

	системы оповещения и управления эвакуацией людей огнестойким кабелем.	г. № 123-ФЗ ст. 82 п. 2, 8.		
2.	Разработать и утвердить руководителем учреждения программы вводного и первичного противопожарного инструктажей с работниками учреждения.	Правила ПР в РФ п. 3; Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 раздел II, п. 14, п. 18.	01.11.2019 г.	
3.	Обеспечить наличие дополнительного эвакуационного (резервного) освещения которое необходимо предусматривать в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, ч. 4 статьи 4, ч. 1 статьи 89; п. 4.3.1 свода правил СП 1.13130.2009; п. 7.72, п. 7.74 СНиП 23-05-95; Правила ПР в РФ п. 33, 43.	01.11.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору с **1 ноября 2019 года**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

В случае не выполнения в установленный срок законного предписания по устранению выявленных в ходе мероприятия по надзору (контролю) обязательных требований пожарной безопасности, составленного должностным лицом органа государственного контроля (надзора) в отношении юридического лица будет возбуждено административное производство по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, законный представитель юридического лица ознакомлен:


« 05 » апреля 2019 год.  ()


(подпись)

Главный государственный инспектор Некоузского и Брейтовского
(должность, фамилия, инициалы)

районов Ярославской области по пожарному надзору Баранов А.В.
государственного инспектора)

« 5 » апреля 2019 г.


(подпись)


Государственный инспектор Некоузского и Брейтовского
(должность, фамилия, инициалы)
районов Ярославской области по пожарному надзору Сокольников А.П.
государственного инспектора)

« 05 » апреля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Законный представитель юридического лица:


Баранов А.В.
(должность, фамилия, инициалы)

« 05 » апреля 2019 г.

(84852) 79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области.